


Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Fiche d'utilisation**Erdstück**
Anchorage unit
Pièce à enterrer**70 894****Anwendung**

Erdstück für die Befestigung von Garten- und Pollerleuchten mit Fußplatte im Boden.

Application

Anchorage unit for fixing garden luminaires and bollards with baseplate in the ground.

Utilisation

Pièce à enterrer pour la fixation de luminaires de jardin et de balises sur platine dans le sol.

Produktbeschreibung

Erdstück besteht aus Stahl
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
3 Gewindeeinsätze mit Befestigungs-
Schrauben M6 x 16 aus Edelstahl
Werkstoff-Nr.: 1.4301
Teilkreisdurchmesser 70 mm
seitliche Leitungseinführung 50 x 20 mm
Gewicht: 1,6 kg

Product description

The anchorage unit is made of galvanised steel according to EN ISO 1461
3 stainless steel threaded inserts with stainless steel mounting bolts M6 x 16
Grade-no. 1.4301
Pitch circle diameter 70 mm
Lateral cable entry 50 x 20 mm
Weight: 1.6 kg

Description du produit

La pièce enterrée est fabriquée en acier galvanisé EN ISO 1461
3 filetages avec vis de fixation M6 x 16 en acier inoxydable
Matériau No.: 1.4301
Les trous sont sur un cercle de ø 70 mm
Entrée de câble latérale 50 x 20 mm
Poids: 1,6 kg

Sicherheit

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an dem Ergänzungsteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.
If any accessory is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Toutes les modifications apportées à cet accessoire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Montage

Das Erdstück ist je nach Bodenbeschaffenheit und Verwendungszweck standsicher zu gründen.
Die für ein Einbetonieren erforderliche Fundamentgröße ist bauseits zu bestimmen.
Erdkabel durch seitliche Leitungseinführung in das Erdstück einführen.
Der Einbau muss so erfolgen, dass die Flansch-Platte waagrecht liegt und mit der Oberkante Bodenbelag bündig abschließt.
Die Ausrichtung der Befestigungsschrauben - Lochbild Flansch-Platte - kann für einige Leuchten wichtig sein.
Daher beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen der zur Anwendung kommenden Leuchten.
Befestigungsschrauben M6 - SW 10 - und U-Scheiben aus dem Erdstück demontieren.
Montageplatte der Leuchte oder des Mastes auf dem Erdstück befestigen.
Schrauben fest anziehen.
Anzugsdrehmoment = 5 Nm

Installation

The anchorage unit is to be installed firmly according to its application and the condition of the fixing ground.
The size of the foundation required to set the anchorage unit in concrete must be determined at site.
Lead mains supply cable through lateral cable entry into anchorage unit.
During installation the flange plate must be horizontal and flush with the top edge of the ground surface.
For some luminaires the alignment of the fixing screws in the flange plate can be important.
Therefore, please observe the instructions of the luminaires to be installed.
Remove mounting bolts M6 - wrench size 10 - and washers from the anchorage unit.
Fix mounting plate of luminaire or pole onto the anchorage unit.
Tighten bolts firmly.
Torque = 5 Nm

Installation

Selon la nature du sol et l'utilisation, la pièce à enterrer doit avoir une bonne stabilité.
Pour la mise en béton les dimensions de la fondation nécessaires doivent être déterminées sur le site.
Introduire le câble réseau dans la pièce à enterrer par l'entrée de câble latérale.
L'installation doit être effectuée de telle sorte que la flasque de fixation soit horizontale et à fleur du bord supérieur de la couche de finition du sol.
L'orientation des vis de fixation gabarit des trous de perçage/contre-plaque - peut être important pour quelques luminaires.
Veuillez respecter les fiches d'utilisations des luminaires à utiliser.
Démonter les vis de fixation M6 - SW 10 - et les rondelles de la pièce enterrée.
Fixer la contre-plaque du luminaire ou du mât sur la partie enterrée.
Serrer fermement les vis.
Moment de serrage = 5 Nm